
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

M 2 KK

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1324342 WM		Re-Print
Start Date / Fecha Inicio	03/09/24	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 103-Area -. Corrective Result of PM Equipment OP / Island OP	**Status / Estado**	WO Scheduled
		Supervisor	Facilities Elect Indust Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	EPB
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Emulsion Plant Building
P&ID	P&ID
Parent / Padre	INDUSTRIAL Industrial Buildings
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	PMC TST PRUEBA CATODICA

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	PMC TST PRUEBA CATODICA

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	SFEN PMC TST PRUEBA CATODICA	1.00	6.00

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
59037	Dimas Cordoba.	D.C	1.00	2.00
59047	Aparicio Cordova.n.		1.00	2.00
12360	Omal Hernandez-		1.00	2.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 01/09/24

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	03/09/24.
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	13:30
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	03/09/24
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	15:30.

Failure / Falla	+ Pruebas de mediciones y verificación Catódica.
Analysis / Análisis	+ Para su mejor funcionamiento.
Solution / Solución	+ Cuido y preservación.

Comments / Comentarios

SE REALIZA PMC BAJO LA WO:1310274 PARA EL TEST DE PROTECCION CATODICA EN EL AREA DE EMULSION NEXT SCI (TAG: LINE 80-ODI-SC9-4319 (STATION)

* Se realizó la verificación para mediciones catódicas y limpieza del equipo, área emulsión plant, sitio bombas contra incendio.

- se tomó la medida, dando el valor (−0.419 VDC).

WO Raised by: / Orden Creada por:	**JUAN CARRASCO**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**29/06/2024**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Aparicio Córdova A
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	03/09/24.

Cel: 6945-7077

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 01/09/24